

令和元年 11月 水質検査結果

採 水 日	11月13日(水)
前 日 天 候	晴れ
当 日 天 候	晴れ

項目	水質基準	採水場所			
		いちかわ西こども園	西小畑加圧所	澤北集会所	寺家加圧所
気温		14.0℃	10.0℃	10.0℃	12.0℃
水温		16.5℃	18.0℃	16.0℃	16.0℃
残留塩素		0.5mg/L	0.4mg/L	0.5mg/L	0.4mg/L
一般細菌	100個/mL以下	0/mL	0/mL	0/mL	0/mL
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200mg/L以下	6.4mg/L	6.8mg/L	3.3mg/L	6.6mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
pH値	5.8以上8.6以下	6.90	6.96	7.00	7.15
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
判 定		上記検査結果について、水質基準に適合。			